



평소에 익혀둔 안전교육은
위급한 순간 소중한 생명을 구하고
안전캠퍼스로 만들수있습니다

안전캠퍼스 만들기



화재대피요령 1

화재 발생 시 대피 방법

화재 대처

화재 경보가 울릴 때

1. 비상소집을 합니다



· 화재경보기가 울리면 **“불이야”** 소리를 지르고 밖으로 대피합니다.

2. 대피방법을 결정합니다.



- **손등으로 출입문 손잡이를 만졌을 때** 손잡이가 따뜻하거나 뜨거우면 문 반대쪽에 불이 난 것이므로 문을 열지 않습니다.
- 연기 들어오는 방향과 출입문 손잡이를 만져보고 계단으로 나갈지 창문으로 구조를 요청할지 결정합니다.

3. 신속히 대피합니다.



- 대피할 때는 **엘리베이터를 절대 이용하지 말고** 계단을 통하여 지상으로 안전하게 대피합니다.
- 지상으로 대피가 어려운 경우에는 창문으로 구조요청을 하거나 옥상으로 대피합니다.

4. 119로 신고합니다.



- 안전하게 대피한 후 **119에 신고**합니다.
- 휴대폰이 있어서 신고가 가능하다면 속히 해주시고 신고하느라 대피시간을 놓치지 않도록 합니다.

5. 대피 후 인원을 확인합니다.



- 안전한 곳으로 대피한 후 **인원을 확인**합니다.
- 주변에 보이지 않는 사람이 있다면 출동한 소방관에게 알려 줍니다.

화재대피요령 2

불을 발견했을 때


1. 연기가 발생하거나 불이 난 것을 보았을 때



- 불이 난 곳을 발견하면 **“불이야”**라고 소리 치거나 **비상벨**을 눌러 주변에 알리도록 합니다

2. 불을 끌 것인지 대피할 것인지 판단합니다.

- 불길이 천장까지 닿지 않은 작은 불이라면 소화기나 물양동이 등을 활용하여 신속히 끄도록 합니다.
- 불길이 커져 대피해야 할 경우 젖은 수건 등을 활용하여 계단을 통해 밖으로 대피합니다.
- 1층으로 대피가 어려울 경우 옥상으로 대피합니다.
- 대피가 어려울 경우 완강기와 구조대를 이용하여 창문으로 대피합니다.



여기서 잠깐!

평소 화재사고에 주의할 점은?

- 1) 비상구를 미리 알아 두세요
- 2) 대피가 어려울 때는 화장실 혹은 창문 쪽으로 이동해서 구조 요청하세요



비상구를 알려주는 유도등 알기



피난구 유도등
출입구를 알려줘요



통로 유도등
대피 방향을 알려줘요

119신고 방법

119 긴급 신고 전화번호 119



119 신고



정확한 사고 유형
말하기



주소 또는
주변의 큰 건물
이름 말하기



소방관의 추가 질문에
답하고 전화를 끊지
않기

다매체 119 신고 서비스

'119 신고, 음성통화만 알고 계셨나요? 더 쉽고 간편한 다매체 119 신고 서비스

문자신고



사고 위치, 내용 등을 입력해
119로 문자 전송
(필요시 현장 사진·영상을 촬영)

어플신고



재난 유형(화재·구조·구급)에
맞게 선택 후 전송
(안드로이드·iOS 마켓 내
"119신고" 어플)

누리집신고



인터넷에 '119'신고를 검색
또는 누리집 주소 입력 후 신고
www.119.go.kr

영상통화신고




119에 영상통화를 걸어 신고
* 영상통화는 일부 기종에 한함

다매체
119신고 서비스




소화기·투척용소화기 사용법

1



안전핀을 뽑아요

2



실외는 바람을 등지고 실내는 비상구를 등지고 서서
호스를 불 방향으로 향하게 해요

3



손잡이를 힘껏 움켜쥐요

4




불이난 곳에 빗자루로 쓸 듯이 골고루 뿌려요



여기서 잠깐!

소화기 안전하게 관리하기 주변에 있는 소화기 안전할까?
소화기 유통기한은 10년, 성능확인 검사 후 1회만 3년 연장가능



투척용 소화기 사용법

1



커버를 벗겨요

2



소화기를 꺼내요

3




불을 향해 던져요




투척용 소화기는 무게가 가볍고 사용이 간편해 사용하기에 좋아요. 주변에 투척용 소화기가 있다면 적극 사용하세요!


옥내소화전 사용법




화재 초기 탈출경로 등에 문제가 없는지 상황을 판단합니다.



화재를 알리는 발신기 스위치를 누릅니다.




소화전 함을 연 후 노즐을 잡고 호스를 밖으로 꺼냅니다.



호스를 소화전에 연결한 후 소화 밸브를 돌려서 엽니다.



두 손으로 노즐을 잡고 불이 난 곳을 향해 물을 끕니다.



불이 꺼지면 소화 밸브를 잠급니다.

옥내소화전 사용방법



완강기 사용법

완강기란?

공동주택을 포함한 고층 건물에서 화재가 났을 때 몸에 밧줄을 매고 **지상으로 대피**할 수 있는 **비상용 피난기구**

완강기의 종류



일반 완강기
사용자가 교대하여 연속으로 사용할 수 있는 것




간이 완강기
1인용 완강기라고도 불리우며 사용자가 교대하여 연속으로 사용할 수 없는 것

완강기 설치기준

- 모든 건축물의 3층부터 10층까지 설치
- 다중이용업소는 2층에도 설치
- 모든 숙박시설 객실에는 완강기 또는 2개이상의 간이 완강기 설치(휴양콘도미니엄 제외)

완강기 구조




최소 25kg ~ 최대 150kg

완강기 사용법



후크를 지지대에 걸고 나사를 조입니다.



로프를 창 밖으로 던집니다.



벨트를 가슴부위에 착용합니다.
이때 클립이 가슴에 딱 맞도록 조여야 합니다.




벽면을 타고 천천히 내려옵니다.
이때 벨트가 빠지지 않도록 양팔을 벌립니다.

완강기 사용법



대피 시 방화문 닫기



대피할 때는 방화문을 CLOSE

각 가정의 출입문과 건물 계단실의 **층마다 있는 방화문**으로 화재 확대를 막아주세요.
방화문은 화재 발생 시 화염과 연기 확산되는 것을 막아줍니다

대피시 방화문 안닫은 사고사례

도봉구 공동주택 화재

- 발생 : 2023년 12월 25일
- 원인 : 담배꽂초에 의한 발화 추정
- 문제
 - 스프링클러 미설치
 - 방화문 제대로 닫히지 않아 아파트 계단이 굴뚝 효과로 연기 확산
- 사망자 : 2명, 부상자 : 29명

밀양 세종병원 화재

- 발생 : 2018년 1월 26일
- 원인 : 전기적 요인에 의한 발화로 추정
- 문제
 - 물 내 스프링클러 미설치
 - 드라이비트로 인한 유독가스 발생
 - 병원이라는 특성상 거동이 불편한 노약자가 다수
 - 응급실 등 1층에 방화문 부재
- 사망자 : 48명, 부상자 : 144명

방화문 등 안전관리




※ 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제16조제1항 피난·방화시설 위반행위에 대한 벌칙

위험물 보관 공통사항	과태료
■ 피난시설·방화구획 및 방화시설을 폐쇄하거나 훼손하는 등의 행위 ■ 피난시설·방화구획 및 방화시설의 주위에 물건을 쌓아두거나 장애물을 설치하는 행위 ■ 피난시설·방화구획 및 방화시설의 용도에 장애를 주거나 소방활동에 지장을 주는 행위 ■ 그 밖에 피난시설·방화구획 및 방화시설을 변경하는 행위	1회 100만원 2회 200만원 3회 300만원



심폐소생술

①



반응 확인

- 양쪽 어깨를 두드리며, 환자의 의식과 반응 확인

②



119

신고 및 도움 요청

- 119 신고 및 주변에 자동심장충격기(AED) 요청

③



호흡 확인

- 환자의 얼굴과 가슴을 10초 내로 관찰해 호흡 확인
- 호흡이 없거나 비정상적 이면 즉시 심폐소생술 준비

④



가슴 압박 30회

- 환자의 가슴 압박점을 찾아 각지 긴 두 손의 손꿈치로 압박 실시
- ※ 분당 100~120회 속도, 약 5cm 깊이

⑤



인공호흡 2회

- 환자의 머리를 뒤로 기울이고, 턱을 들어올려 기도 유지
- 환자의 코를 막고, 구조자의 입을 환자 입에 밀착
- 환자의 가슴이 올라오는 정도로 1초 동안 숨 불어 넣기
- ※ 가슴압박: 인공호흡 = 30:2

⑥



심폐소생술 지속

- 구급대가 도착할 때까지 환자가 의식을 찾을 때까지 심폐소생술 지속



여기서 잠깐!


인공호흡 방법을 모르거나 꺼리는 경우에는 인공호흡을 제외하고 지속적으로 가슴압박만을 시행합니다.

자동심장충격기

자동심장충격기란?

심실세동이나 심실빈맥으로 **심정지가 되어 있는 환자**에게 **전기 충격**을 주어 심장의 정상 리듬을 가져오게 하는 기계


①



전원켜기

- 심폐소생술 도중 자동 심장 충격기*가 도착하면 지체 없이 전원 버튼 누르기
- *반응과 정상적인 호흡이 없는 심정지 환자에게만 사용

②



패드 부착

- 자동심장충격기 중 그림의 설명을 보고 정확한 위치*에 패드 부착
- *패드1: 오른쪽 쇄골 아래
- 패드2: 왼쪽 젖꼭지 아래 겨드랑이선

③




심장리듬 분석

심장충격기가 심장리듬을 분석하는 동안 환자에게 닿지 않게 떨어지기

- **심장충격이 필요한 경우**: '심장충격이 필요합니다'라는 음성지시와 함께 자동으로 충전되고, 충전 중엔 가슴압박 실시
- **심장충격이 필요 없는 경우**: 심폐소생술 계속 실시


④



심장충격 실시

- 심장충격이 필요한 경우 깜빡이는 버튼을 눌러 심장 충격 실시
- ※ 다른 사람이 환자에게서 떨어져 있는지 꼭 확인!

⑤



심폐소생술 재시행

- 지체없이 가슴압박 실시 → 심폐소생술(CPR) 5주기와 심장충격기(AED) 반복
- 심장충격 후 바로 심폐소생술을 이어서 하세요
- ※ 자동심장충격기는 2분마다 심장리듬 분석을 반복해서 시행하며, 자동심장충격기 사용과 심폐소생술 시행은 구급대가 현장에 도착할때까지 지속합니다

심폐소생술 및 자동심장충격기 사용방법



자동심장충격기 위치 확인 응급의료정보제공앱을 통해 확인 가능



iOS 안드로이드

기도폐쇄 처치_하임리히법

기도가 막혔을 때 응급처치법! 하임리히법이란?

음식, 이물질로 인해 기도가 막혀 질식 위험이 있을 때 처치자가 환자를 안고 흉부에 강한 압박을 주어 이물질을 토해내는 응급처치 방법입니다


성인하임리히법

환자의 의식이 있지만 말을 할 수 없는 경우 119 신고 후 하임리히법 실시

① 등두드리기 5회 실시
환자의 어깨뼈 사이를 손꿈치로 강하게 두드립니다




② 복부 밀어내기 5회 실시
명치 끝과 배꼽사이에 주먹을 쥔 엄지측이 안으로 향하게 감싸안고 복부밀어내기 실시
* 환자 양발 사이 발 하나 위치



③ 등두드리기 5회 + 복부 밀어내기 5회 반복



④ 확인 및 기침 격려
이물질이 나오거나 119가 도착할 때까지 반복한다





여기서 잠깐!

- 1 기도폐쇄 증상이 없는 환자에게 절대 시행 금지
- 2 고도비만, 임산부의 경우 복부 대신 가슴밀기 또는 흉부압박 실시
- 3 완전히 기도가 막힌 상태가 아니라면 스스로 이물질을 뱉어내도록 유도
- 4 복부에 강한 압력을 주면 장기 손상 가능성이 있으니 이물질 제거 후 가까운 병원에서 검사

하임리히법



생활 속 응급처치

안전사고가 발생했을 때 가장 먼저 할 일

먼저 당황하지 않고 침착하게 119에 신고하고 구급대원이 도착할 때까지 응급처치를 해야합니다. 이 때, 구급대원과의 전화를 먼저 끊지 않고 지시에 잘 따르는 것이 중요합니다. 또한 현재의 위치와 환자 수, 사고 종류, 현장 상황 등을 구급대원에게 알려주세요.

긴급 신고 번호 재난 신고 119

뜨거운 것에 데었을 때

- 잘 벗겨지는 의복이나 약세사리 벗기
- 화상 부위를 건드리지 않기
- 수포는 그대로 두고 화상 부위를 깨끗한 천 등으로 덮기

주의사항 각종 로션, 크림, 연고, 비상 화상약 같은 것은 바르지 마세요!

출혈이 있을 때

- 코피가 나는 경우 몸을 앞으로 구부리고 코를 엄지와 검지의 중간 부분으로 10분 이상 압박합니다.
- 팔다리 부위의 출혈이 있는 경우 사지를 심장보다 높은 위치로 올려준 뒤 깨끗한 소독 거즈 등으로 드레싱하고 그 위를 손바닥으로 세게 눌러줍니다. 거즈가 꼭 젖으면, 교체하지 않고 그 위에 두 번째 드레싱을 합니다.

주의사항 체액으로 인한 감염 예방을 위해 장갑이나 마스크 등을 착용한 뒤 지혈하는 것이 좋습니다.

찢린 상처

찢린 상처에 이물질이 들어가면 감염을 일으킬 수 있으므로 이물질을 제거해야 합니다. 작은 이물질은 흐르는 차가운 물로 씻어 내거나 살균된 핀셋으로 뽑아냅니다. 그러나 큰 이물질이 박혀있다면 제거하지 말고 붕대를 감은 채 환자를 병원으로 이송해야 합니다.

- 1 상처 양쪽 끝을 누르되 이물질을 누르지 않도록 조심하세요.
- 2 거즈 조각을 이물질 위에 가볍게 올려놓고 이물질 양쪽에 패드를 대줍니다.
- 3 패드와 이물질 위에 그대로 붕대를 감습니다.

절단상 처치

① 이물 제거
생리식염수로 절단면에 이물질 제거



② 젖은 거즈로 감싸기
생리식염수를 적셔 짝 짝 거즈 이용 (촉촉한 거즈 x)



③ 비닐봉지에 담기
물이 들어오지 않게 주의 (밀봉 처리)



④ 냉장 보관
냉장고 또는 얼음팩 이용 (단 얼음과 직접 닿지 않게 수건 이용)



잠깐! 생리식염수가 없는 경우 깨끗한 물로 이물질 제거(단, 상처부위를 문지르거나 억지로 제거 x)

화상 응급처치



출혈 및 절단상 응급처치



위험물의 이해

⚠ 위험물의 이해

위험물 위험물안전관리법 제2조

인화성 또는 발화성 등의 성질을 가지는 것으로서 대통령령이 정하는 물품

위험물의 이해



- 제1류** 산화성 고체
- 제2류** 가연성 고체
- 제3류** 자연발화성 물질, 금수성 물질
- 제4류** 인화성 액체
- 제5류** 자기반응성 물질
- 제6류** 산화성 액체

지정수량 시행령 별표 1

위험물의 종류별로 위험성을 고려
대통령령이 정하는 수량

위험물안전관리법에 의거 사전 **허가**를 받아야하는 최저 수량

지정수량 이상의 위험물은 관할 소방서의 허가를 받아야 함

위험물 보관 공통사항

- 용기는 반드시 밀봉 상태로 보관
- 용기 보관용 선반은 고정 조치
- 서로 다른 종류의 위험물 간 혼재 보관 금지 등

소량위험물 옥내 저장·취급 주요사항

- 벽, 기둥, 바닥 및 천장은 불연재료
- 개구부는 갑종, 을종방화문 설치
- 선반 등 설치하는 경우 불연재료
- 채광, 조명 및 환기 설비를 설치
- 위험물 표시 게시판 설치 등

※ 소량위험물 및 지정수량 미만 위험물은 「서울특별시 위험물안전관리 조례」에 따름

여기서 잠깐!

- 위험물을 적재한 용기에는 위험물 용기표시
- 소화기 정상 작동 상태(압력 및 내구연한) 확인 및 비치
- 대학교 연구실험실 내 흡연, 난방기 등 화기 사용에 주의

위험물 유별 저장·취급 방법 등

📖 위험물 유별 저장·취급 방법

	위험물 종류	저장·취급 방법
제1류 위험물	과산화나트륨, 과염소산나트륨, 염소산나트륨, 질산칼륨, 질산암모늄 등	가연물과의 접촉·혼합이나 분해를 촉진하는 물품과의 접근 또는 과열·충격·마찰 등을 피한다.
제2류 위험물	유황, 마그네슘, 적린, 삼황화린, 오황화린, 고형알콜 등	산화제와의 접촉·혼합이나 불티·불꽃·고온체와의 접근 또는 과열을 피한다.
제3류 위험물	칼륨, 나트륨, 리튬, 인화칼슘, 탄화칼슘, 수소화칼륨	자연발화성물질에 있어서는 불티·불꽃 또는 고온체와의 접근·과열 또는 공기와의 접촉을 피하고, 금수성물질에 있어서는 물과의 접촉을 피한다.
제4류 위험물	이황화탄소, 아세톤, 휘발유, 경유, 알콜류(메틸, 에틸, 이소프로필) 등	불티·불꽃·고온체와의 접근 또는 과열을 피하고, 함부로 증기를 발생 시키지 않는다.
제5류 위험물	니트로셀룰로오스, 니트로글리세린, 히드록실아민, 트리니트로톨루엔 등	불티·불꽃·고온체와의 접근이나 과열·충격 또는 마찰을 피한다.
제6류 위험물	과염소산, 과산화수소, 질산, 삼불화브롬 등	가연물과의 접촉·혼합이나 분해를 촉진하는 물품과의 접근 또는 과열을 피한다.

🧪 연구실 주요위반사례



과태료

위험물 용기표시 위반

과태료

소량위험물 조례 기준 위반
(게시판 미설치)

행정명령

위험물 주변 소화기 미비치

행정명령

위험물 주변 가연물 적치

여기서 잠깐!

위험물 안전관리에 관한 예방 검사는 연중 불시 실시합니다.
위험물 저장·취급 관련 문의사항은 관할 소방서 예방과에 문의 바랍니다.

연구실 화학·가스 사고 대처

화학분야 사고

화학물질 누출·접촉 시	화학물질 화재·폭발
1. 사고상황: 황산이 들어 있는 시약병을 옮기는 과정에서 병을 바닥에 떨어뜨려 용기가 파손되고 황산액이 바닥에 누출되어 있는 상태 2. 사고대응 - 주변 사람들에게 사고 전파 119 및 안전담당부서에 약품 누출 발생사고 상황 신고(위치, 약품 종류 및 양, 부상자 유·무 등) - 유해물질에 노출된 부상자의 노출된 부위를 깨끗한 물로 20분 이상 씻어줌 - 금수성물질이나 인 등 물과 반응하는 물질이 묻었을 경우 물로 세척 금지 - 위험성이 높지 않다고 판단되면, 안전담당 부서와 함께 정화 및 폐기 작업 실시	1. 사고상황: 실험 중 톨루엔(유기화합물 등)이 들어 있던 용기 내 압력 증가로 용기가 파열되면서 톨루엔(유기화합물 등)이 비산 되어 화재 발생 2. 사고대응 - 주변 사람들에게 사고 전파 - 위험성이 높지 않다고 판단되면, 초기 진화 실시 2차 재해에 대비하여 현장에서 멀리 떨어진 안전한 장소에서 물 분무 - 금수성물질이 있는 경우 물과의 반응성을 고려하여 화재 진압 실시 - 유해가스 또는 연소생성물의 흡입 방지를 위한 개인보호구 착용 - 유해물질에 노출된 부상자의 노출된 부위를 깨끗한 물로 20분 이상 씻어줌 - 초기진화가 힘든 경우 신속히 대피

가스분야 사고

가연성 가스 누출·폭발	독성가스 누출
1. 사고상황: 실험 중 분석 장비(GC:가스크로마토그래피)에 연결되어 있는 가스 배관 이음부에서 가연성 가스(수소)가 누출되고 있는 상황 2. 사고대응 - 가스누출 사실 전파 및 건물 내에 체류 중인 사람이 대피할 수 있도록 알림 - 안전이 확보되는 범위 내에서 사고확대 방지를 위하여 밸브차단 및 환기 - 누출규모가 커서 대응이 불가능할 경우 즉시 대피	1. 사고상황: 독성가스 보관 실린더케비닛에서 독성가스(알진, 디보레인, 세렌화수소, 포스핀 등) 누출로 경보음이 작동함 2. 사고대응 - 가스누출 사실 전파 및 건물 내에 체류 중인 사람이 대피할 수 있도록 알림 - 사고 적응성 개인보호구(방독면 등)를 신속하게 착용 - 안전이 확보되는 범위 내에서 사고확대 방지를 위하여 밸브차단 - 유독기체 흡입 부상자의 경우 통풍이 잘 되는 곳으로 옮기고 안정을 취하게 함 - 누출규모가 커서 대응이 불가능할 경우 즉시 대피 - 대피 시에는 출입문 및 방화문을 닫아 피해 확산 방지

연구실 전기·기계 사고 대처

전기분야 사고

감전사고	전기화재
1. 사고상황: 누전차단기의 작동 불량인 상태에서 절연불량의 전기기기 (또는 전선피복의 노출부) 접촉으로 감전 2. 사고대응 - 절연장갑 착용 후 해당 전기기기 전원 신속히 차단 - 구호자의 2차 감전을 방지하기 위해 절연봉(마른 나무막대, 플라스틱 막대 등)을 이용하여 부상자를 구호하고 부상자와 신체 접촉이 되지 않도록 주의 - 부상자의 상태(의식, 호흡, 맥박, 출혈 유무)를 확인하여 119신고 및 심폐소생술 등 응급처치	1. 사고상황: 많은 플러그가 꽂혀 있어 정격용량을 초과하여 사용하고 있는 멀티콘센트의 과열(또는 단락, 스파크, 접촉불량, 누전 등)로 화재 발생 2. 사고대응 - 사고발생 전기기기의 전원을 신속히 차단 - 연기에 의한 피해자나 화재에 의한 화상자 발생 시 응급처치 - 화재 발생 시 해당기기에 물을 뿌리면 감전 위험 있으므로 물 분사 금지 119 신고 후 진화 가능할 시 소화기는 가능하면 C급 전기 화재 소화기 사용하여 초기 진화



여기서 잠깐!

C급화재란?

전기가 흐르고 있는 전기기기, 배선과 관련된 전기화재

전기화재에 적응성이 있는 소화기는 C로 표시하며, 평소 알고 있는 분말 소화기로 진화 가능



기계분야 사고


끼임 및 절단
1. 사고상황: 기기를 이용한 실험 중 기계에 끼임, 물림, 접촉 등에 의해 신체 절단, 골절, 타박상, 찰과상 등의 사고 발생 상황 2. 사고대응 - 안전이 확보된 범위 내에서 사고 발견 즉시 사고기계의 작동 중지(전원 차단) - 사고 상황 파악 후 119신고 및 부상자를 안전이 확보된 장소로 옮기고 적절한 응급조치 시행 - 손가락이나 발가락 등이 잘렸을 때 출혈이 심하므로 상처에 깨끗한 천이나 거즈를 두툼하게 댄 후 단단히 매어서 지혈 조치 - 절단된 손가락이나 발가락은 깨끗이 씻은 후 비닐에 싼 채로 얼음을 채운 비닐봉지에 젖지 않도록 넣어 빨리 접합전문병원에서 수술을 받을 수 있도록 조치 ※ 절단상 응급처치 참고

※ 출처: 국가연구안전정보시스템 비상대응매뉴얼

서울소방 안전교육 지도

소방서 안전체험교실

22개 소방서(종로, 중부, 강동 제외)
화재대피, 소화기체험, 지진체험, 완강기체험



찾아가는 소방안전교육

25개 소방서 운영
화재안전, 생활안전, 응급처치 등



심폐소생술 전문교육장

25개 소방서, 서울소방학교 운영



시민안전체험관

보라매안전체험관

-연면적 기준 우리나라 최대 규모

광나루 안전체험관

-2003년 우리나라 최초 종합안전체험관
<http://safe119.seoul.go.kr>



보라매



광나루

안전체험차량

5대 운영
종합체험(용산, 송파, 강북)
지진체험(성북, 강동)




지진체험



종합체험


방탈출 에어바운스

안전퀴즈와 방탈출을 결합한
신개념 안전콘텐츠



예약방법

100% 온라인 홈페이지 예약 접수



URL

바로가기

<https://fire.seoul.go.kr/multi/>



방법	회원가입 → '소방안전교육 신청' 클릭 → 소방서 선택 → 교육 일자 선택 → 신청 내용 작성 → 신청
주제	화재안전, 사회안전, 자연재난, 안전체험차량, 응급처치 등
시간	1차 : 10:00 ~ 11:00 3차 : 13:00 ~ 14:00 5차 : 15:00 ~ 16:00 2차 : 11:00 ~ 12:00 4차 : 14:00 ~ 15:00 6차 : 16:00 ~ 17:00
휴무	주말, 공휴일
비용	무료
대상	서울시민 누구나 20명 이상의 개인·단체 예약 가능
이수증	홈페이지 발급 방법 : '소방안전교육 신청 이력' 클릭 → 상세조회 → 출력

※ 소방서 협의 후 주제/시간 변경 가능

※ 예약 시 참여자 정보를 입력해야 이수증 발급, 개인별 이력 조회가 가능